

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-गोरखपुर।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर।

पत्रांक 2099/ग्रा0अ0वि0 /विद्यालय-भवन/जांच/2019-20 /दिनांक 04-2-2020

विषय:- विद्यालय भवन के भूकम्प रोधी होने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदया,

आपके कार्यालय के माध्यम से डायरी सं0 5401 दिनांक 22-01-2020 प्रबंधक, सरस्वती शिशु मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुभाष चन्द्र बोस नगर, सूरजकुण्ड गोरखपुर का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त कराया गया जो कि विद्यालय भवन की जांच कर नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र चाहा गया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विद्यालय भवन का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया । भवन कालम एवं टाईबीम के समायोजन से बना हुआ है । जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप है । अतः भूकम्प रोधी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-गोरखपुर।

प्रधानाचार्य
सरस्वती शिशु मन्दिर सी नगर सेकेंड्री स्कूल
सूर्यकुण्ड, गोरखपुर

प्रधानाचार्य
सरस्वती शिशु मन्दिर सेकेंड्री स्कूल
सूर्यकुण्ड, गोरखपुर

प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरो की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-सी०एफ०ओ०-निरीक्षण(स्कूल)/2019-2020
सेवा में,

दिनांक जुलाई, 13, 2019

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
सरस्वती शिशु मन्दिर,
सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, सुभाष चन्द्र बोस नगर, सूरजकुण्ड,
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- प्रतिष्ठान/विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरो की कार्यशीलता/रिफ्लिंग
/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में:-

संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल दिनांक-09.07.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 40 अदद
फायर एक्सटिंग्यूशरो की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982 में दिये गये
निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपया-400/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा, बैंक रोड, जनपद-गोरखपुर,
में चालान संख्या-GC22741 दिनांक-12.07.2019 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के
उपरान्त 40-अदद फायर एक्सटिंग्यूशरो का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- 1- चेकिंग का दिनांक-12.07.2019
- 2- पूर्व चेकिंग का दिनांक व चेकिंग अधिकारी का नाम-12.07.2019, प्रभारी अग्निशमन केन्द्र,
- 3- संस्थान का विवरण-विद्यालय/कालेज
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरो की संख्या-40
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरो की संख्या-40
- 6- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता टेस्टिंग का विवरण।

(यह अगिलेख भवन का अनपत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है।)

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ABC-CO2-फायर एक्सटिंग्यूशर	04-4.5 कि०ग्रा०	40	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरो की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार प्रमाणित
की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention
and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वाछनीय होंगी।
भारतीय मानक व्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग
प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन रवागी का होगा।

प्रधानाचार्य

सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल
सूर्यकुण्ड, गोरखपुर

प्रभारी

सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल
सूर्यकुण्ड, गोरखपुर


(डी०के० सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग
गोरखपुर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानाध्यापक सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, सूर्यकुण्ड, गोरखपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2019 के आधार पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के साथ निरीक्षण किया। विवरण निम्नवत् है-

1. विद्यालय मुख्य मार्ग पर स्थिति है। विद्यालय 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित है। विद्यालय में कुल 2200 विद्यार्थी अध्यनरत् है तथा 52 शिक्षक कार्यरत है। स्कूल का शैक्षणिक स्तर 10+2 (सीनियर सेकेण्ड्री) का है। पठन पाठन हेतु कमरों की संख्या 43 एवं पंखों की संख्या 300 है। प्रत्येक कमरों में खिड़की, रोशनदान एवं दरवाजों की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रति कमरों में 06 पंखे लगे हुये है। स्कूल में 02 बड़े हाल भी है।
2. स्कूल में शौचालयों की संख्या 50 व यूरिनल की संख्या 35 है। सभी में टोटियो द्वारा पानी की व्यवस्था है। मल जल स्क्रीटा निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक है।
3. पेयजल की व्यवस्था हेतु 250 फीट बोरिंग की गयी है। 25,000 लीटर की टंकी है जो महीने में एक बार साफ की जाती है।
4. स्कूल की साफ सफाई के लिये 02 नियमित कर्मचारी है। स्कूल में मेडिकल की सुविधा, विद्युत व्यवस्था एवं 63 केवीए का जनरेटर भी है। अग्निशमन की व्यवस्था है।
5. बच्चों के खेलकूद हेतु 100×80 मीटर का मैदान है।


अतः विद्यालय की सेनेटरी, पर्यावरण एवं हाइजेनिक स्थिति ठीक है।


मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, गोरखपुर

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम गोरखपुर


प्रधानाचार्य

सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल
सूर्यकुण्ड, गोरखपुर


संभाली

सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल
सूर्यकुण्ड, गोरखपुर